

CERTIFICADO N°: 75.096

OBRA : RUA MANOEL DE SOUZA AZEVEDO, 271
ENDEREÇO : RUA MANOEL DE SOUZA AZEVEDO, 271
INTERESSADO : SICA BLOCO

PRISMA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - (NBR 8215)

C. P. N°	SEÇÃO DE TRABALHO MÉDIA ÁREA (cm ²)	TENSÃO DE RUPTURA (MPa)
1	226,6	8,4
TENSÃO DE RUPTURA (F'm)		8,4

FABRICAÇÃO: NÃO FORNECIDO
ASSENTAMENTO: NÃO FORNECIDO
GRAUTEAMENTO:
DATA DE RUPTURA: 04/06/2001
IDADE: DIAS
FORNECEDOR: NÃO FORNECIDO
OBSERVAÇÃO : PRISMA VAZIO
LOCAL DE APLICAÇÃO : NÃO FORNECIDO
CLASSE DE RESISTÊNCIA DO BLOCO : NÃO FORNECIDO
NOTA FISCAL: NÃO FORNECIDO

SÃO PAULO, 08 DE JUNHO DE 2.001.

Engo. Responsável

ENG.º ANTONIO QUERIDO
CREA N.º 45.205/D