CERTIFICADO N°: 75.097

OBRA	:	RUA MANOEL DE SOUZA AZEVEDO, 271
ENDEREÇO	:	RUA MANOEL DE SOUZA AZEVEDO, 271
INTERESSADO	:	SICA BLOCO

PRISMA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - (NBR 8215)

C. P. N°	SEÇÃO DE TRABALHO MÉDIA ÁREA (cm²)	TENSÃO DE RUPTURA (MPa)
1	490,0	6,5
TENSÃO DE RUPTURA (F'm)		**6,5**

FABRICAÇÃO: NÃO FORNECIDO
ASSENTAMENTO:
GRAUTEAMENTO: NÃO FORNECIDO
DATA DE RUPTURA: 04/06/2001
IDADE: DIAS
FORNECEDOR: NÃO FORNECIDO
OBSERVAÇÃO : **PRISMA CHEIO**
LOCAL DE APLICAÇÃO : NÃO FORNECIDO
CLASSE DE RESISTÊNCIA DO BLOCO : NÃO FORNECIDO
NOTA FISCAL: NÃO FORNECIDO

SÃO PAULO, 08 DE JUNHO DE 2.001.

Engo. Responsável
ENG.º ANTONIO QUERIDO
CREA N.º 45.205/D